

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

### Critères de recherche

**Département**

PYRENEES ORIENTALES ▼

**Commune**

CORSAVY ▼

**Réseau(x)**

CORSAVY ▼

**Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau**

- CORSAVY - -sauf hameau de leca

Bulletin précédent

Bulletin postérieur

Rechercher

### Informations générales

**Date du prélèvement** 02/02/2009 13h25

**Commune de prélèvement** CORSAVY

**Installation** CORSAVY

**Service public de distribution** CORSAVY

**Responsable de distribution** MAIRIE DE CORSAVY

**Maître d'ouvrage** MAIRIE DE CORSAVY

### Résultats de la recherche

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Arsenic	22,84 µg/l	≤ 10 µg/l	
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore combiné (1)	0,00 mg/LCl <sub>2</sub>		
Chlore libre (1)	0,16 mg/LCl <sub>2</sub>		
Chlore total (1)	0,16 mg/LCl <sub>2</sub>		
Coloration	5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	189 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Odeur (qualitatif)	0 qualit.		
Saveur (qualitatif)	0 qualit.		
Température de l'air (1)	8,4 °C		
Température de l'eau (1)	9,4 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	1,95 NFU		≤ 2 NFU
pH	7,41 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

(1) Analyse réalisée sur le terrain

### Conformité

**Conclusions sanitaires**

Coupage EDF suite à la tempête du 23/01/2009. Pas de pompage d'eau du forage pendant quelques jours.

**Conformité bactériologique** oui

**Conformité physico-chimique** non

**Respect des références de qualité** non

