

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département

PYRENEES ORIENTALES ▼

Commune

CORSAVY ▼

Réseau(x)

CORSAVY ▼

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- CORSAVY - -sauf hameau de leca

Bulletin précédent

Bulletin postérieur

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement 08/10/2009 14h03

Commune de prélèvement CORSAVY

Installation CORSAVY

Service public de distribution CORSAVY

Responsable de distribution MAIRIE DE CORSAVY

Maître d'ouvrage MAIRIE DE CORSAVY

Résultats de la recherche

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Arsenic	<5 µg/l	≤ 10 µg/l	
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	15 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore combiné (1)	0,00 mg/LCl ₂		
Chlore libre (1)	0,00 mg/LCl ₂		
Chlore total (1)	0,00 mg/LCl ₂		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	224 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Odeur (qualitatif)	0 qualit.		
Saveur (qualitatif)	0 qualit.		
Température de l'air (1)	19,7 °C		
Température de l'eau (1)	20 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	0,26 NFU		≤ 2 NFU
pH	7,45 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

(1) Analyse réalisée sur le terrain

Conformité

Conclusions sanitaires

Conformité bactériologique oui

Conformité physico-chimique oui

Respect des références de qualité oui

